



Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.A.

## CERTIFICATO DI PROVA

TEST CERTIFICATE

**14AMB18718C**

- Nome e indirizzo del detentore del certificato
- *Name and address of the holder of the certificate*

**ROTORK Fluid Systems S.r.l.**  
**Via del Casalino 6 - 55012 Tassignano (Lucca) - ITALY**

- Nome e indirizzo del costruttore
- *Name and address of the manufacturer*

**ROTORK Fluid Systems S.r.l.**  
**Via del Casalino 6 - 55012 Tassignano (Lucca) - ITALY**

- Genere prodotto
- *Product designation*

**Attuatore ad elica compatto**  
*Compact helical actuator*

- Serie / Tipo
- *Series / type*

**Serie: CQ - Tipo: CQP-040-435/A**  
*Series: CQ - Type: CQP-040-435/A*

- Norma(e) di riferimento
- *Reference standard(s)*

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005; CEI EN 60529: 1997 + A1: 2000;**  
**EN 15714-3:2009 § 4.4.2**

- Risultato delle verifiche
- *Verification results*

Il campione è stato testato in accordo alla norma CEI EN 60529: 1997 + A1:2000 ed alla norma EN 15714-3:2009 § 4.4.2 e soddisfa i requisiti del grado IP66, IPX6M, IP68 ed IPX8M  
*The sample has been tested in accordance with the standard CEI EN 60529: 1997 + A1:2000; EN 15714-3:2009 § 4.4.2 and meets the requirements of IP66, IPX6M, IP68 and IPX8M degree.*

I risultati, le condizioni e le modalità di prova sono contenuti nel rapporto 14AMB18718 r00.  
*The results, conditions and test methods are included in 14AMB18718 r00 report.*

- Condizioni
- *Conditions*

Questo certificato non autorizza l'apposizione di alcun tipo di marcatura CE. È vietata la parziale riproduzione del certificato senza l'approvazione di ICEPI S.p.A.  
*This certificate does not allowed to affix any kind of EC mark. The partial reproduction of the certificate is forbidden without ICEPI S.p.A. approval.*

La validità del certificato è subordinata a variazioni della norma di riferimento e ad eventuali modifiche rispetto al campione testato.  
*The validity of the certificate depends on the change of the reference standard and on the modifications regarding the sample tested.*

Revisione r00 / issue r00  
Piacenza, 19.12.2014

Il Sostituto Responsabile  
del laboratorio di prova  
*Test Laboratory Deputy Manager*

per. ind. Andrea Braghieri

Il Direttore Generale  
*General Manager*

Dott. Ing. Andrea Guido Esposito

