

財團法人工業技術研究院 函

地址：31040 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：黃苡慈

電話：03-5914364

E-mail：yt.huang@itri.org.tw



105000822201

330 桃園市桃園區經國路 857 號 14 樓之一
蔡東諺

受文者：鑫本系統控制股份有限公司

發文日期：中華民國 105 年 06 月 22 日

發文字號：工研能字第 1050008222 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：貴公司申請防爆電氣設備型式檢定，經審查合格，檢送合格證明書乙份，請查照。

說明：

- 一、檢定申請案為(1)收件編號：I20150814003(A201500647)；(2)品名：防爆閥門定位器 YT-1000RDm131S00；(3)合格證號：工電(2016)第 00218 號。
- 二、請於產品本體明顯處，張貼型式檢定合格標章，並於設備出售時，將安裝說明書交付予購買者。
- 三、請依型式檢定同意書之約定，應將使用檢定標章之數量、序號或批號、日期、販售對象等情形記錄，每半年向本機構提出報告並儲存備查，相關紀錄資料至少應保存三年。
- 四、申請人生產旨揭設備時，應依據 CNS 3376 相關適用標準之要求，自行逐件實施設備例行性試驗，並紀錄備查。

正本受文者：鑫本系統控制股份有限公司

院長 **劉仲明**
依權責劃分規定授權業務主管執行

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	鑫本系統控制股份有限公司		
申請人地址	桃園市桃園區經國路 857 號 14 樓 之 1	電話	03-316-5969
製造人名稱	YOUNG TECH CO., LTD.		
製造人地址	#3022 Hagun-Ri, Yangchon-Myeon Gimpo-Si, Gyeonggi-do, 415-843, Korea	電話	
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆閘門定位器 YT-1000RDm131S00		
防爆構造溫度等級符號	Ex db mb IIB T5 Gb X		
型式檢定合格字號	工電(2016)第 00218 號		
第一次發證日期	中華民國 105 年 06 月 17 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期間	中華民國 105 年 06 月 17 日 至 108 年 06 月 16 日		
備註：(A201500647)			
1.依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)；CNS 3376-18 (2015)。			
2.電氣規格： 4-20mA(1-5V DC)			
3.適用周溫： -20°C ~ +60°C。			
4.主要組成： 外殼上蓋(鋁合金 ALDC12)、外殼底蓋(鋁合金 ALDC12)、接線盒(鋁合金 ALDC12)、模鑄線圈(矽利康)。			
5.圖面編號： S1000-01、S1000F TM 04 M1、S180 0027、S1000R ET 31 L1、S1000F BA 01 L1、S1000R SH 01 L1、S1000F ET 02 M1、S1000F ET 01 L1。			
6.特殊條件： X：警告：申請者檢定時未提供防爆接頭測試。本受測設備於使用時如未裝設或誤用防爆接頭規格將導致喪失防爆功能。			
7.同一型式： YT-1000RDm131S02、YT-1000RDm131S14、YT-1000RDm131S16、YT-1000LSm131S0。			

財團法人 工業技術研究院

